



# Accessibilité de l'établissement



**Bienvenue** CHAMBRE D AGRICULTURE DU VAR ANTENNE HORTIC  
727 AVENUE ALFRED DECUGIS

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

oui

non



→ Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

oui

non



## Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé.   
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé.   
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.



## Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé  oui  non

→ Le personnel connaît le matériel  oui  non



Contact : [cecile.lemoine@var.chambagri.fr](mailto:cecile.lemoine@var.chambagri.fr)



## Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

N° SIRET : 18830002400018

Adresse : 727 AVENUE ALFRED DECUGIS 83400 HYERES



# Certaines prestations ne sont pas accessibles



## 1. PARKING HANDICAPE



Ce service sera accessible le : 2016



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



## 2. RAMPE D ACCES BATIMENT



Ce service sera accessible le : 2017



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



## 3. PAS DE GARDE CORPS A LA RAMPE D ACCES



Ce service sera accessible le : .....



Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



# Certaines prestations ne sont pas accessibles



## 1. PORTE D ENTREE

S OUVRE DU BON COTE



Ce service sera accessible le : .....



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



## 2. CHEMINEMENT INTERIEUR

TROP ETROIT -ECLAIRAGE INFERIEUR 100 LUX



Ce service sera accessible le : .....



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non



## 3.



Ce service sera accessible le : .....



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui  non